

## **Základní informace o přístupnosti**

**Fakultní nemocnice Olomouc, Centrální příjem, Oddělení urgentního příjmu, Operační sály**

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova A4

Kontaktní telefon

E-mail

[Fakultní nemocnice Olomouc \(fnol.cz\)](http://fnol.cz)

### **1) Přístup k objektu**

#### **Parkování:**

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, 2 parkovací místa, vedle hlavního vstupu.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO, vede chodník ke vstupu.

#### **Veřejná doprava:**

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN, Centrální příjem (linka 42).

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO, ke vstupu vede chodník.

### **2) Vstup do objektu**

#### **Hlavní vchod:**

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: *zvonek na sesternu, oddělení s interkomem.*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, vstupní dveře se otevírají do stran, s prostorem 200 cm.

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: ANO/NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### **3) Pohyb po objektu**

Objekt má více podlaží: ANO, 3 podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP).

V budově se nachází schodiště: ANO, přímočaré dvouramenné se zábradlím, bez kontrastního značení.

#### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

#### **Výtah:**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, výtah se nachází v levé části budovy za čekárnou.

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 110 x 140 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO, dle normy 80 – 120 cm.
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  - dotykový displej: NE
  - zrcadlo: ANO
  - sklopné sedátko: ANO
  - madlo: ANO
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  - indukční smyčka se symbolem: NE
  - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

#### **4) Vybavení vnitřních prostor**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO,

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, na každém patře je orientační plánek.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

#### **Klientská zóna:**

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, přepážka je ve výšce cca 80 – 100 cm.

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

#### **Vyvolávací systém:**

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO, dle norem 80 – 100 cm.

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, toaleta je volně přístupná, nachází se za výtahem dál v chodbě, .

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: NE, před záchodem je předsíň o rozměrech 250 x 230 cm.

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO, 155 x 180 cm.

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nastup z boku, 30 a 90 cm od stěn.
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO, invalidní umyvadlo 55 x 65 cm, ve výšce 80 cm.
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO, pevně ukotvené zrcadlo s policí, 55 x 40 cm.
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE