

# Základní informace o přístupnosti

**Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy**

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 9, budova H2

Kontaktní telefon

E-mail

[Klinika plicních nemocí a tuberkulózy | FNOL](#)

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, 3 parkovací místa přímo pod vstupem.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: ANO v cestě nestojí žádné překážky.

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN, Zdravotníků (linka 42).

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: ANO, ke vstupu vede chodník.

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: zvonek na sesternu s interkodem

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, 160 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, otevírají se automaticky do stran.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

## 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 5 podlaží.

V budově se nachází schodiště: ANO, Dvouramenné se zábradlím bez kontrastního značení, v pravé části budovy.

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, výtah se nachází v levé části budovy a je nedaleko hlavního vstupu.

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 140 x 245 cm

- Uvnitř kabiny se nachází:
    - ovladač s tlačítky: ANO, dle norem 80 – 120cm.
    - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
    - dotykový displej: NE
    - zrcadlo: ANO
    - sklopné sedátko: ANO
    - madlo: ANO
    - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
    - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
    - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
    - indukční smyčka se symbolem: NE
    - interkom: NE
- V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO, pouze schodiště Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

#### 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází info.přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, je možné zajistit doprovod sestry.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, orientační tabule v každém patře.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

##### **Klientská zóna:**

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, cca 80 – 100 cm.

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO

##### **Vyvolávací systém:**

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO, výška 80 – 120 cm.

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

##### **Hygienické zázemí**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, v levé části budovy, uzamykatelná WC rozeta zámek. Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
  - odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
  - viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
  - označena reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  - přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO, z chodby
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO, 180 x 200 cm  
Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO, dostačující rozměry.  
Dveře se otevírají ven: ANO
- Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:
- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nástup z boku, 30 a 115 cm od stěn.
  - pevné madlo: ANO
  - sklopné madlo: ANO
  - velké umývadlo: ANO, invalidní 55 x 65 cm, ve výšce 80 cm.
  - malé umývátko: NE
  - zrcadlo: ANO, nastavitelné zrcadlo 50 x 70 cm.
  - ovladač nouzové signalizace: ANO, nouzové táhlo vedle WC.
  - přebalovací pult: NE