

V Olomouci 18.10.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000776 - Budova WF a WG – výměna oken

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.10.2024

DOTAZ 1:

Prosím o upřesnění způsobu osazení exteriérové žaluzie - detail v řezu.

ODPOVĚĎ 1:

V souladu se zadávací specifikací požadujeme osazení, jak je uvedeno v dokumentu „Specifikace prací“ v Příloze č. 3 - Výkresová dokumentace a soupis prací:

Na objektu WF i WG jsou pro vybrané otvory navrženy exteriérové žaluzie s lamelou Z90 na manuální ovládání a uchycením ovládání na rámu výplně otvoru. Žaluzie je koncipována jako přiznaná předokenní žaluzie s krycím plechem ve tvaru „L“ s bočním krytem a to v min. tl. plechu 1,5mm. Vodící lišty žaluzie jsou přiznané a držáky těchto vodících lišt jsou kotveny do rámu výplně otvoru. Krycí plech, bočnice, vodící lišty a lamely jsou v barvě RAL 9006 (stříbrná).

Jedná se o velmi často používaný způsob.

Podrobnosti ohledně způsobu osazení si řeší každý dodavatel v dodavatelské dokumentaci.

DOTAZ 2:

Prosím o upřesnění požadavku na exteriérovou bezpečnostní okenní mříž s odolností RC3 (barva, tvar, způsob osazení).

ODPOVĚĎ 2:

V souladu se zadanou specifikací prací požadujeme osazení okenní mříže do konstrukce zdiva, podrobnosti ohledně způsobu osazení si řeší každý dodavatel v dodavatelské dokumentaci. Mříže požadujeme v členění svislé/vodorovné, přesný tvar si řeší každý dodavatel v dodavatelské dokumentaci. Barvu mříží požadujeme stříbrnou (jako žaluzie).

DOTAZ 3:

Prosím o upřesnění způsobu osazení exteriérové žaluzie a okenní mříže na položce WG 03.

ODPOVĚĎ 3:

V souladu se zadanou specifikací prací požadujeme osazení okenní mříže do konstrukce zdiva tak, aby nedošlo ke kolizi se stínící technikou.

Podrobnosti ohledně způsobu osazení si řeší každý dodavatel v dodavatelské dokumentaci.

DOTAZ 4:

Prosím o zaslání řezu zdiva na objektu WG a WF z důvodů požadavku na výpočet izoterm a prováděcího detailu začištění.



ODPOVĚĎ 4:

Jedná se o cihelné zdivo 450 mm s vnější omítkou 30 mm a vnitřní omítkou 20 mm (celkem 500 mm), překlad železobetonový, vzdálenost osazení vnějšího líce okna od povrchu vnější omítky 180 mm, podrobnosti způsobu napojení parapetu řeší každý dodavatel v dodavatelské dokumentaci. V souladu se specifikací je v případě WF ozub min. 50 mm, výpočet izoterm však dostačuje doložit pro otvor bez ozubu (výpočet na stranu bezpečnosti).

DOTAZ 5:

Prosím o upřesnění výšky parapetu u položky WG01.

ODOPOVĚĎ 5:

Okna WG02 a WG01 jsou ve stejné výšce, rozdíl výšky parapetu okna WG01 oproti WG02 je 3 metry, jelikož je umístěné na schodišti do nižšího podlaží (viz. zadávací výkres řezu budovou WG).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.10.2024.

DOTAZ 6:

Požadavek je na ext. parapety FeZn s povrch. úpravou, korozní třída RC3. Je možné dodat exteriérové parapety v hliníkové slitině s povrchovou úpravou?

ODOPOVĚĎ 6:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení a dodavatel jej uvede ve své nabídce s odkazem na vysvětlení ZD č. 1.
