

V Olomouci 20.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000915 - Větrání Tkáňové banky 2.NP, budova L

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.11.2024

DOTAZ:

chtěl bych vás požádat o upřesnění parametrů či přesnějšího typu servomotoru, které jsou součástí směšovacích ventilů v rozpočtu Vytápění a chlazení na poz. 54 a 55.

ODPOVĚĎ:

Klapky mají napájení 24V, ovládání 0-10V.
Zvolení typu pohonu záleží na zvolené armatuře a na zhotoviteli.