



OZNAČENÍ	POPIS
A1	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K, IP40, 600x600mm –DO RASTROVÉHO PODHLEDU 600x600mm
A1p	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K+RÁMEČEK PRO PŘISAZENÍ, IP40, 600x600mm–NA SÁDROKARTONOVÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ PODHLED
NA, NB, N3	STÁVAJÍCÍ NOUZOVÁ SVÍTIDLA (NAPOJENÁ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ PODHLEDY
N2	STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO (NAPOJENÉ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STĚNU PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BILÁ
	SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BILÁ

- POZN.**
- Rozvody vedeny nad podhledem.
 - Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
 - Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

POUŽITÁ NAPĚTÍ: MDO, DO – 1NPE 230V 50Hz/TN–S

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:
- Základní ochrana–ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)
- Příl. A základní izolace živých částí, přepážky, kryty
- Ochrana při poruše–ochrana před dotykem neživých částí
- 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	 ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: Budova H1–Výměna hl osv částí chodeb 2NP, 3NP a 4NP	KONTROLA:			
	STUPEŇ: DPS			
PŮDORYS 4.NP	SOUBOR:	DATUM: 01/2023	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 3xA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.22.36	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.22.36.04		KOPIE: