



OZNAČENÍ	POPIS
A1	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K, IP40, 600x600mm –DO RASTROVÉHO PODHLEDU 600x600mm
NA, NB, N3	STÁVAJÍCÍ NOUZOVÁ SVÍTIDLA (NÁPOJENÁ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ PODHLEDY
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ

POZN.

- Rozvody vedeny nad podhledem.
- Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
- Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

POUŽITÁ NAPĚTÍ: MDO, DO – 1NPE 230V 50Hz/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:

Základní ochrana–ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)

Příl. A základní izolace živých částí, přepážky, kryty

Ochrana při poruše–ochrana před dotykem neživých částí

411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	 ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: Budova H1–Výměna hl osv částí chodeb 4NP	KONTROLA:			
	STUPEŇ: DPS			
PŮDORYS 4.NP	SOUBOR:	DATUM: 03/2023	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 3xA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.23.15	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.23.15.02		KOPIE: